



NOTAS DE ESPECIFICACIONES

ZOCLOS

- 1.- APLANADO DE YESO O DE CEMENTO EN MURO, NO DEBERA EXCEDER 2 CMS. DE ESPESOR. LA PROPORCION DE CEMENTO/ARENA SERA DE 1:4
 - 2.- LOS MUROS DE TABIQUE DEBERAN SER A PLOMO Y NIVEL, Y NO SE ACEPTARAN DESPLOMES DE MAS DE 1/300. LAS JUNTAS DE MORTERO SERAN DE 2 CMS. MAXIMO.
 - 3.- LAS CONTRATRABES DE CONCRETO EN ESTOS CASOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA RELATIVA AL RECUBRIMIENTO DEL ACERO DE REFUERZO CON UN MINIMO DE 2.5 CMS. DEBERA COLOCARSE EN LA CIMBRA. EL CHAFLAN PARA OBTENER EL GOTERON DESEADO Y
 - 4.- PREVIAMENTE A RECIBIR EL APLANADO DEBERA PICARSE EL CONCRETO Y HUMEDECERSE ABUNDANTEMENTE PARA ASEGURAR LA ADHERENCIA DE LA MEZCLA DEL APLANADO COMO ACABADO.
 - 4.- LOS PISOS DE LOSETA DE BARRO DEBERAN SER COLOCADOS SOBRE FIRME DE CONCRETO A NIVEL Y PREVIO A SU COLOCACION DEBERAN SATURARSE DE AGUA EN UNA INMERSION DE 24 HRS. MINIMO.
- EL ADHESIVO A USAR DEBERA SER : PEGAZULEJO, PEGA MARMOL, CEMENTO, CREST O SIMILAR.
- POSTERIOR A SU COLOCACION SE REPASARAN LAS JUNTAS CON O SIN COLOR INTEGRAL.