



### UNIDAD MANEJADORA TIPO UNIZONA

Con serpentín de expansión directa, serpentín de calefacción por agua caliente y humidificación con vapor y 100% de aire exterior (5 toneladas de refrigeración como máximo)

### SIMBOLOGÍA

- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | Termostato modulante de cuarto con un paso para refrigeración | 9  | Sección de ventilador                    |
| 2 | Humidostato de dos posiciones para cuarto                     | 10 | Sección de filtros finales               |
| 3 | Válvula motorizada modulante de tres vías para agua           | AE | Aire exterior                            |
| 4 | Válvula solenoide para vapor                                  | CA | Contactador Auxiliar Unidad Condensadora |
| 5 | Transformador   |    |  |
| 6 | Humidificador   |    |  |
| 7 | Sección de prefiltros   |    |  |
| 8 | Sección de serpentines  |    |  |