

UNIDAD MANEJADORA TIPO UNIZONA

Con serpentín de expansión directa, serpentín de calefacción con agua caliente y humidificación con vapor y 100% de aire exterior (5 toneladas de refrigeración como mínimo)

SIMBOLOGÍA

1 Termostato modulante de cuarto con un paso para refrigeración
2 Humidostato de dos posiciones para cuarto
3 Válvula motorizada modulante de Tres vías para agua
4 Válvula solenoide para vapor
5 Transformador
6 Humidificador
7 Válvula solenoide para refrigerante
8 Líneas de succión
9 Línea de liquido
10 Sección de prefiltros
11 Sección de serpentines
12 Sección de ventilador
13 Sección de filtros finales

AE Aire Exterior