



UNIDAD MANEJADORA TIPO UNIZONA

Con serpentín de expansión directa, serpentín de calefacción por vapor y humidificación con vapor y 100% de aire exterior (5 toneladas de refrigeración como mínimo)

SIMBOLOGÍA

- | | | | |
|---|---|----|-----------------------------|
| 1 | Termostato modulante de cuarto con un paso para refrigeración | 9 | Sección de ventilador |
| 2 | Humidostato de dos posiciones para cuarto | 10 | Sección de filtros finales |
| 3 | Válvula motorizada modulante con resorte contra falla de corriente de dos vías para vapor | CA | Contactador Auxiliar Unidad |
| 4 | Válvula solenoide para vapor | | Condensadora |
| 5 | Transformador | AE | Aire Exterior |
| 6 | Humidificador | | |
| 7 | Sección de prefiltro | | |
| 8 | Sección de serpentines | | |