



UNIDAD MANEJADORA TIPO MULTIZONA

Con serpentín de expansión directa, 100% de aire exterior y Filtrado absoluto (cuatro zonas como mínimo)

SIMBOLOGÍA

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Termostato modulante de cuarto | 9 | Manómetro diferencial |
| 2 | Motor modulante para compuerta | 10 | Sección de ventilador |
| 3 | Juego de accesorios para compuerta | 11 | Sección de filtros |
| 4 | Transformador | 12 | Sección de serpentines |
| 5 | Filtros metálicos | 13 | Sección de compuertas |
| 6 | Filtros tipo bolsa | CA | Contactor Auxiliar Unidad Condensadora |
| 7 | Filtros absolutos | AE | Aire Exterior |
| 8 | Control de temperatura de bulbo remoto con un paso para refrigeración | VS | Válvula Solenoide |