



UNIDAD MANEJADORA TIPO MULTIZONA

Con serpentín de expansión directa, serpentín de calefacción por vapor, humidificación con vapor y 100% aire exterior (cuatro zonas como mínimo)

SIMBOLOGÍA

1	Termostato modulante de cuarto	8	Control de temperatura modulante de bulbo remoto	CA	Contactor Auxiliar Unidad Condensad
2	Humidostato de dos posiciones de cuarto	9	Control de temperatura de bulbo remoto con un paso para refrigeración	ora	
3	Motor modulante para compuerta	10	Sección de filtros	AE	Aire Exterior
4	Válvula solenoide para vapor	11	Sección de ventilador	VS	Válvula
5	Humidificador	12	Sección de serpentines		
6	Juego de accesorios para compuerta	13	Sección de compuertas		
7	Transformador				
8	Válvula motorizada modulante con resorte contra falla de corriente de dos vías para vapor				