



UNIDAD MANEJADORA TIPO MULTIZONA

Con serpentín de expansión directa, serpentín de calefacción por vapor, humidificación con vapor, 100% aire exterior y filtrado absoluto (tres zonas como máximo)

SIMBOLOGÍA

| | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | Termostato modulante de cuarto | resorte contra falla de corriente de dos vías para vapor | 16 | Sección de aspersores | |
| 2 | Humidostato de dos posiciones de cuarto | | 17 | Sección de compuertas | |
| 3 | Motor modulante para compuerta con interruptor auxiliar 1P 2T | 9 | Control de temperatura modulante de bulbo remoto | CA | Contactor Auxiliar |
| 4 | Válvula solenoide para vapor | 10 | Filtro metálico | Unitad Condensadora | |
| 5 | Humidificador | 11 | Filtro tipo bolsa | AE | Aire Exterior |
| 6 | Juego de accesorios para compuerta | 12 | Filtros absolutos | VS | Válvula Solenoide |
| 7 | Transformador | 13 | Manómetro diferencial | | |
| 8 | Válvula solenoide modulante con | 14 | Sección de ventilador | | |
| | | 15 | Sección de filtros | | |